

Odkyselení

V některých regionech se vyskytuje kyselá podzemní voda s nízkým pH. To je způsobeno vysokým obsahem volného CO₂ ve vodě. Minimální pH pitné vody je stanoveno dle VMZ 252/2004 Sb na stupeň 6,5.

Vody s nižším stupněm pH je proto třeba lokálně či centrálně odkyselovat.

Pro odkyselení podzemních pitných vod dodáváme typová [odkyselovací zařízení](#) na průtoky až do 10 m³/hod.

Výběr vhodného typu odkyselovacího zařízení je individuální a závisí na kvalitě vstupní surové vody a místních provozních podmínkách.

V případě požadavku na odkyselení pitné vody nebo úpravny vody [kontaktujte](#) naše technické specialisty, kteří odborně posoudí Vaše požadavky a navrhnou optimální řešení odkyselení vody.
