

Dávkování inhibitorů koroze a látek zamezujících tvorbě pevných nánosů

Tabulka přípravků pro teplovodní a horkovodní systémy

Typ	Použití	Funkce
BoilerDos H 300 003.022.015	- uzavřené teplovodní a horkovodní topné okruhy - vhodný i pro okruhy kombinované z různých slitin (ocel , měď)	- stabilizátor tvrdosti - inhibitor koroze - dispersant anorganických nár
Fosforečnan sodný	- uzavřené teplovodní a horkovodní okruhy - parní kotle všech tlaků	- alkalizace okruhové a kotelní - inhibitor koroze